

**UWAGA!** Wszystkie grzejniki wykonać jako zabudowane, obudową osłonową typową np. firmy F.H.P. AKMA 2 Konrad Podstawski. Obudowa musi spełniać wszystkie normy branżowe i przepisy Prawa Budowlanego.



## RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA C.O.


**UWAGA!** Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej, wentylacji i konstrukcji

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

### UWAGI:

- INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RURTCEflex PE-xc LUB MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH W WARSTWACH PODŁOGOWYCH LUB ŚCIANACH W OTULINIE Z PIANKI IZOLACYJNEJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE LUB PCV O DN O 20mm WIEKSZY OD PROWADZONEJ INSTALACJI
- NA POCZĄTKU PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZAWÓRY PODPIONOWE ODCINAJĄCE
- NA KOŃCU PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZAWÓR SAMOODPOWIERZAJĄCY Ø6mm POPRZEDZONY ZAWOREM 2kØ15mm
- PIONY WYKONAĆ W BRUZZACH W ŚCIANIE
- ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) ROZDZIELACZY WYK. Z RUR Ø22
- ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) GRZEJNIKÓW WYK. Z RUR Ø15
- POD KOMINKIEM Z PŁASZCZEM WODNYM ORAZ W KOŁO NA SZEROKOŚCI 1,0m WYKONAĆ STREFĘ Z MATERIAŁU NIEPALNEGO NP. BLACHA STALOWA.

### PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO ZBIGNIEW MAZIJ adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzińskiego 11/15 e-mail: zbigniewmazij@o2.pl biuro: 58-105 Świdnica ul. Wróblewskiego 20 tel: 691 848 840 biuro: 74 8526 321 http://www.mazij-architektura.pl</p>	TEMAT:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.	SKALA 1:100
	OBIEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM MIEJSKIEGO NA ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY. Działka Nr. 356/1, obręb Jedlina-Zdrój, A.M.1	
	INWESTOR:	GINA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ	
	RYS: ISwew 4	DATA: 04.2019r	PROJEKTANT INSTALACJE SANIT. mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK
	STADIUM: P.B	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANIT. mgr inż. AGNIESZKA SAKOWSKA	PODPIS: mgr inż. PAWEŁ WÓJCIK
			UPRAWNIENIA: NBGP.V-7342/3/11/97 ; DOŚ/IS/1699/01
			DOŚ/IS/0036/12