



ZPZ 271/16/2019
URZĄD MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
ul. Poznańska 2
tel. 074/84 55 215, 074/84 55 216
fax 074/84 55 269
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 888-10-00-988

Jedlina-Zdrój, 1 lipca 2019 r.

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5 na żłobek w Jedlinie-Zdroju”.

**Odpowiedź na pytanie
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ)**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wniesionego do Zamawiającego w dniu 28 czerwca 2019 r., a dotyczącego treści SIWZ wraz z udzieloną odpowiedzią.

Treść pytania w oryginalnym brzmieniu:

Pytanie Nr 1

W STWiORB str 27 - stolarka drzwiowa widnieje zapis -" szklenie podwójne, ze szkła mlecznego (nieprzeziernego) o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukące się na drobne kawałki, klasy P2 szt. 2" natomiast w PBW na rys. stolarki SZKLENIE PODWÓJNE, ZE SZKŁA PRZEZIERNEGO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TŁUKĄCE SIĘ NA DROBNE KAWAŁKI, KLASY P2.

Powyzsze informacje wykluczają się - proszę o uściślenie z jakiego szkła ma być wykonane przeszklenie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć szklenie zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym tj. zgodnie z rysunkiem A10 "zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej", szkło nieprzeziernie (mleczne) jest przewidziane tylko w drzwiach D4.

Powyzsza odpowiedź ma moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, stanowi integralną część SIWZ, należy ją uwzględnić w składanej ofercie oraz nie wpływa na termin składania ofert, o którym mowa w **Rozdziale X ust. 8 SIWZ**.

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
 - 2) bip.jedlinazdroj.eu
 - 3) ZPZ a/a
- Sporządziła: E. Cichocka

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel