

OEL.271.1.12.2023

Jedlina-Zdrój, 13.09.2023r.

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ

z siedzibą

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2

tel. 74/8455-215, 74/8455-216

Regon: 890718202 NIP 886-25-72-796

Wykonawcy zainteresowani

udziałem w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa z rozbudową oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego Parku Południowego – Etap I.”

**Odpowiedź na pytania
do treści specyfikacji warunków zamówienia
(SWZ)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wniesionego do Zamawiającego w dniu 05.09.2023 r. poprzez Platformę eZamawiający wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie Nr 1

W związku z koniecznością wykonania rzetelnej wyceny będącej podstawą zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców co winno być w szczególności zagwarantowanie przejrzystości procedur. Określenia oferowanej ceny zamówienia, proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy schematem 18 szt. a ilością słupów w przedmiarze 17 szt. oraz określenia wizerunku słupa i oprawy.

Odpowiedź Nr 1

Prawidłowa ilość jaką należy skalkulować to 18 szt. słupów – zgodnie z PZT i schematem. W przedmiarze jest to ujęte celowo w 2-ch pozycjach 1 i 4, ponieważ dotyczy to słupów wymienianych i nowoprojektowanych. Zatem w przywołanych pozycjach należy ująć kompletny słup aluminiowy i oprawę światła użytkowego LED zgodnie z załączonymi wizerunkami. Kolor anodowania czarny adekwatny do RAL 9005. Natomiast na jednym słupie istniejącym należy dobudować dodatkowo naświetlacze, zatem LED 16W 4000K 35° łączna ilość będzie wynosić 32 szt., naświetlacze LED 16W 4000K 35° kolor obudowy: czarny matowy. Skorygowany przedmiar w załączeniu.

Powyższe wyjaśnienia i udzielone odpowiedzi mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić w składanej ofercie oraz wpływają na termin składania ofert, o którym mowa w Zawiadomieniu Nr 1 o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ z dnia 13.09.2023r.

W załączeniu:

- 1) Rysunek słupa.
- 2) Rysunek oprawy.
- 3) Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiar robót po modyfikacji.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) Platforma eZamawiający - <https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl>
- 3) OEL a/a

Sporządził: A.Sobusiak

Sprawdził:



Z up. Burmistrza Miasta
Jedlina-Zdrój

Romuald Wysoki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

