

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"			
ul. Warszawska 53, 58-307 Walbrzych			
Opracował:	inż. Mieczysław Ruszafa	NBGP.V 7342/3/87/98	
Asystent:			
Temat:	Przyłącze energetyczne 230V dla zasilania Ławki Niepodległości w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 167/2	Inwestor: Gmina Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój	
Nr rys.:	E-2		
Schemat GŁÓWNY ZASILANIA			

1. W istniejącej szafce R1 zbudować zabezpieczenia typu S301 B6 oraz P312 B16 30 mA, dla zasilania projektowanego obwodu Ławki Niepodległości.
2. W wolnej przestrzeni pod ławką zbudować dodatkowo 1-fazowe gniazdo szczelne 230V.

